

## KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



### NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

2022.09.02.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2022.08.22.

MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.

2022.08.22.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

2022.08.26.



### NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

ELMŰ Hálózati Kft.

2022.06.27.

Vodafone Magyarország Zrt.

2022.06.28.

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2022.06.27.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022.06.27.

MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű Társaság

2022.06.28.

#### KÉRELEM ADATAI:

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Azonosító:                                | 207628968                                               |
| Kérelem típusa:                           | KÖZMŰNYILATKOZAT                                        |
| Státusz:                                  | Nyilatkozat érvényes                                    |
| Benyújtás időpontja:                      | 2022.06.26.                                             |
| Hiánypótlás időpontja:                    | 2022.08.19.                                             |
| Kérelmező neve:                           | Fodor István (783221711)                                |
| Kérelmező típusa:                         | tervező                                                 |
| Kérelmező kinek a nevében jár el?         | saját nevében                                           |
| Felhasználás jellege:                     | közösségi célú                                          |
| Kérelem célja:                            | építési engedély                                        |
| Kérelem tárgya:                           | Súlysáp, Vasút u. 80. sz. előtti gyalogos átkelési pont |
| Határidő-számítás jogalapja:              | 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet                    |
| Építmény típusa:                          | közlekedési építmények                                  |
| Építmény funkciója:                       | Helyi út és utca                                        |
| Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza: | 1 km alatti hossz                                       |

#### MEGRENDELŐ ADATAI:

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Sorszám:    | 1                                  |
| Név:        | Fodor István EV.                   |
| Adószám:    | 64122328133                        |
| Cím:        | 2235 Mende, Gárdonyi Géza utca 48. |
| Telefon:    | +36702980834                       |
| E-mail cím: | fodoristvan.eva@gmail.com          |

#### ÉRINTETT TERÜLET:

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Település:      | Sülysáp |
| Helyrajzi szám: | 1613/1  |

Megadott tervezési terület:

POLYGON((686678.12 234370.15,686546.94 234365.67,686541.76 234396.19,686547.22  
234407.25,686567.38 234400.53,686666.22 234404.03,686678.12 234370.15))

## KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

### ÜZEMELTETŐ NEVE:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1134 Budapest, Váci út 35

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

### ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1132 Budapest, Váci út 72-74

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

manuális kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>                      | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság                    |
| A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:      | Igen                                                                       |
| CÍME:                                        | 8600 Siófok, Tanácsház utca 5                                              |
| SZAKÁGA(I):                                  |                                                                            |
| / Szakág (SZ):                               | Szénhidrogén                                                               |
| Kijelölés módja:                             | manuális kijelölés                                                         |
| Automatikus érintettség vizsgálat eredménye: |                                                                            |
| – Publikus hálózati információk:             | A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.        |
| – Kivételi hálózati információk:             | Nincs kivételi hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.        |
| <b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>                      | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság           |
| A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:      | Igen                                                                       |
| CÍME:                                        | 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.                            |
| SZAKÁGA(I):                                  |                                                                            |
| / Szakág (SZ):                               | Szénhidrogén                                                               |
| Kijelölés módja:                             | automatikus kijelölés                                                      |
| Automatikus érintettség vizsgálat eredménye: |                                                                            |
| – Publikus hálózati információk:             | A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.        |
| – Kivételi hálózati információk:             | Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert. |

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

3525 Miskolc, Dózsa György út 13

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

manuális kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Hibás térképi adatszolgáltatás miatt az érintettség nem állapítható meg automatikusan.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű  
Társaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1031 Budapest, Szentendrei út 207-209

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

manuális kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Nincs publikus hálózati elem a kérelemben  
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi  
hálózat nem található.

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben  
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi  
hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben  
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi  
hálózat nem található.

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

Vodafone Magyarország Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6 a épület  
1 lépcsőház 3. emelet

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben  
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi  
hálózat nem található.

#### MELLÉKLETEK:

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| / Fájlnév (azonosító): | 0._tervjegyzék_Süly_Vasút u_gyalogos.pdf (3555308) |
| Típus:                 | terv                                               |
| Rögzítés időpontja:    | 2022.06.26.                                        |
| Rögzítő neve:          | Fodor István (783221711)                           |
| / Fájlnév (azonosító): | 1._Műszaki leírás.pdf (3555309)                    |
| Típus:                 | terv                                               |
| Rögzítés időpontja:    | 2022.06.26.                                        |
| Rögzítő neve:          | Fodor István (783221711)                           |
| / Fájlnév (azonosító): | 2._Átnézeti_Süly_Vasút u_gyalogos.pdf (3555310)    |
| Típus:                 | terv                                               |
| Rögzítés időpontja:    | 2022.06.26.                                        |
| Rögzítő neve:          | Fodor István (783221711)                           |
| / Fájlnév (azonosító): | 3._Helyszínrajz.pdf (3555311)                      |
| Típus:                 | terv                                               |
| Rögzítés időpontja:    | 2022.06.26.                                        |
| Rögzítő neve:          | Fodor István (783221711)                           |
| / Fájlnév (azonosító): | 4._Közművek.pdf (3555312)                          |
| Típus:                 | terv                                               |
| Rögzítés időpontja:    | 2022.06.26.                                        |
| Rögzítő neve:          | Fodor István (783221711)                           |
| / Fájlnév (azonosító): | 5._Mintakeresztmetszelvények.pdf (3555313)         |
| Típus:                 | terv                                               |
| Rögzítés időpontja:    | 2022.06.26.                                        |
| Rögzítő neve:          | Fodor István (783221711)                           |

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| / Fájlnév (azonosító): | 6._Árazatlan KTG_Súly_Vasút u._gyalogos_p.pdf<br>(3555314)      |
| Típus:                 | terv                                                            |
| Rögzítés időpontja:    | 2022.06.26.                                                     |
| Rögzítő neve:          | Fodor István (783221711)                                        |
| / Fájlnév (azonosító): | Sülysáp, Vasút u. 80 gyalogos<br>áp._HSZ_ACAD2004.dwg (3555315) |
| Típus:                 | terv                                                            |
| Rögzítés időpontja:    | 2022.06.26.                                                     |
| Rögzítő neve:          | Fodor István (783221711)                                        |
| / Fájlnév (azonosító): | e-kozmu_nyilatkozat_hiteles_800227409.pdf<br>(3555316)          |
| Típus:                 | egyéb                                                           |
| Rögzítés időpontja:    | 2022.06.26.                                                     |
| Rögzítő neve:          | Fodor István (783221711)                                        |

**HIÁNYPÓTLÁSI INFORMÁCIÓK:**

Hiánypótlás dátuma: 2022.08.19.

Kifejtés:

Tisztelt MVM Főgáz!

A tengelyben szerkesztett, mellékelt keresztaszelvény szerint a végleges pályaszint 5 centiméterrel lesz a jelenlegi terepszint felett.  
Ezek alapján kérjük nyilatkozatuk megadását!

Üdvözlettel

Fodor István

Mellékletek:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Fájlnév:            | 0+047.80 km sz.pdf |
| Típus:              | terv               |
| Rögzítés időpontja: | 2022.08.19.        |

## KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

### ÜZEMELTETŐ NEVE:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

### / ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.07.04.

Ügyintéző neve:

Miczák Erzsébet (572915812)

Ügyintéző telefon:

+36 50 102 1181

Ügyintéző email cím:

erzsebet.miczak@digi.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

/ NYILATKOZAT

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rögzítés dátuma:     | 2022.07.04.                                               |
| Ügyintéző neve:      | Miczák Erzsébet (572915812)                               |
| Ügyintéző telefon:   | +36 50 102 1181                                           |
| Ügyintéző email cím: | erzsebet.miczak@digi.hu                                   |
| Típus:               | nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról |

Kifejtés:

A tervezett munka területén a DIGI Kft. légkábeles hálózattal van jelen. Szakfelügyelet megrendelése CSAK ABBAN AZ ESETBEN INDOKOLT, ha a tervezés és kivitelezés a későbbiekben kiterjed oszlopok áthelyezésére, mozgatására, cseréjére és bármilyen más munkavégzésre, ami kihathat a DIGI Kft. tulajdonában lévő távközlési kábelek épségére. A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a szakfelugyelet@digi.hu e-mail címen. A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel bejelentésekor illetve a szakfelügyelet megrendeléskor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka beazonosítása és visszakereshetősége miatt. A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét: Mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Amennyiben a beruházó és kivitelező a távközlési hálózatot megrongálja úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk. A kivitelező köteles bármely káreseményt, kábelhibát azonnal bejelenteni a szakfelugyelet@digi.hu email címen. Mindezek figyelembevételével és megtartása mellett az engedélyezéshez és az építéshez hozzájárulunk. A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újraegyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rögzítés dátuma:     | 2022.08.26.                                               |
| Ügyintéző neve:      | Miczák Erzsébet (572915812)                               |
| Ügyintéző telefon:   | +36 50 102 1181                                           |
| Ügyintéző email cím: | erzsebet.miczak@digi.hu                                   |
| Típus:               | nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról |

Kifejtés:

A tervezett munka területén a DIGI Kft. léghálózattal van jelen. Szakfelügyelet megrendelése CSAK ABBAN AZ ESETBEN INDOKOLT, ha a tervezés és kivitelezés a későbbiekben kiterjed oszlopok áthelyezésére, mozgatására, cseréjére és bármilyen más munkavégzésre, ami kihat a DIGI Kft. tulajdonában lévő távközlési kábelek épségére. A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a szakfelugyelet@digi.hu e-mail címen. A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel bejelentésekor illetve a szakfelügyelet megrendelésekor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka beazonosítása és visszakereshetősége miatt. A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét: Mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Amennyiben a beruházó és kivitelező a távközlési hálózatot megrongálja úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk. A kivitelező köteles bármely káreseményt, kábelhibát azonnal bejelenteni a szakfelugyelet@digi.hu email címen. Mindezek figyelembevételével és megtartása mellett az engedélyezéshez és az építéshez hozzájárulunk. A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újraegyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

*Nincs rögzített adat.*

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2022.06.27.

Ügyintéző neve:

Soós Krisztina (311401204)

Ügyintéző telefon:

06-1-238-1932

Ügyintéző email cím:

krisztina.soos@elmu.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

ÜZEMELTETŐ NEVE:

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2022.06.27.

Ügyintéző neve:

Gacsári-Kiss Péter (355563737)

Ügyintéző telefon:

+36204249486

Ügyintéző email cím:

pgacsari-kiss@fgsz.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan  
Működő Részvénytársaság

**/ ÉRINTETTSÉG**

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2022.06.27.

Ügyintéző neve:

Tóth Krisztián (638837430)

Ügyintéző telefon:

+36-30-178-6171

Ügyintéző email cím:

ktoth2@msc.mol.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.

**/ ÉRINTETTSÉG**

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.06.30.

Ügyintéző neve:

Csefánné Lami Szilvia (923556149)

Ügyintéző telefon:

+36208886035

Ügyintéző email cím:

csefanne.lami.szilvia@mvm.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2022.07.01.  
Ügyintéző neve: Éger Botond Szilamér (485940321)  
Ügyintéző telefon: +36204217651  
Ügyintéző email cím: eger.botond.szilamer@mvm.hu  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében a munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2022.08.22.  
Ügyintéző neve: Éger Botond Szilamér (485940321)  
Ügyintéző telefon: +36204217651  
Ügyintéző email cím: eger.botond.szilamer@mvm.hu  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében a munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fájlazonosító:          | 3566562                                                  |
| Fájlnév:                | Sülysáp, Vasút u. 80. sz. előtti gyalogos átkelési...pdf |
| Típus:                  | Dokumentum                                               |
| Rögzítés időpontja:     | 2022.07.01.                                              |
| Rögzítő neve:           | Éger Botond Szilamér (485940321)                         |
| <b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b> | MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.                           |

/ ÉRINTETTSÉG

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Érintett:                 | Igen                                   |
| Rögzítés dátuma:          | 2022.07.04.                            |
| Ügyintéző neve:           | Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160) |
| Ügyintéző telefon:        | 36207780-188                           |
| Ügyintéző email cím:      | molnarne.zsuzsanna@mvm.hu              |
| Kifejtés:                 |                                        |
| <i>Nincs kiegészítés.</i> |                                        |

/ HIÁNPÓTLÁS KÉRÉS

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Rögzítés dátuma:     | 2022.07.04.                            |
| Ügyintéző neve:      | Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160) |
| Ügyintéző telefon:   | 36207780-188                           |
| Ügyintéző email cím: | molnarne.zsuzsanna@mvm.hu              |
| Típus:               | hiánypótlást kér                       |
| Kifejtés:            |                                        |

Tisztelt Kérelmező! Kérjük kereszt szelvény feltöltését, az érintett gázvezeték környezetében tervezett burkolat átépítésről. Jelezzük, hogy a tervezett és meglévő terepszint különbsége, a gázvezeték felett, 20 cm-nél nem lehet nagyobb.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rögzítés dátuma:     | 2022.09.02.                                               |
| Ügyintéző neve:      | Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)                    |
| Ügyintéző telefon:   | 36207780-188                                              |
| Ügyintéző email cím: | molnarne.zsuzsanna@mvm.hu                                 |
| Típus:               | nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról |
| Kifejtés:            |                                                           |

A kérelem tárgyában szereplő létesítmény(ek) tervét áttanulmányoztuk.

A tervezett munkálatok területén közép nyomású gázhálózat üzemel.

Állapotvizsgálat elvégzése nem szükséges.

Az építési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:

-A kivitelezési munkálatok tényleges kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie, kivitelezést megelőzően 10 nappal.

-A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését a Fővárosi Gázüzemtől (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: info@mvmfogazhalozat.hu), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, amennyiben szükséges, cseréje valamint a védőtávolságok ellenőrzése.

-Gázvezeték rongálást a diszpécser központnak kell bejelenteni a 06/80-477-333 telefonszámon.

-Elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 m övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.

-A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek, műtárgyak, biztonságos üzemeltetésének feltételeit, beleértve a gázvezetéken lévő szerelvények megközelítésének biztosítását a kivitelezés egész ideje alatt.

-A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb, biztosítva a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben meghatározott legalább 80 cm vezetékta karást a csővezeték felső alkotója felett.

-A gázvezeték nyomvonalán földet, vagy egyéb anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet.

-Közműkeresztezéseknél a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet, MSZ 7487/2-80, MSZ 7487/3-80 előírásai betartandók.

-Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.

-Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékekkel párhuzamosan nem kerülhet.

-A gázelosztó vezeték től tartandó védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani (GET, Bt, 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet. Különös tekintettel arra, hogy vízelvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1-1 m-es távolságon belülre nem telepíthető. Gázvezeték től mért 2-2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

-A tárgyi létesítmények építése alatt és az azt követő 1 éven belül bekövetkező gázvezeték sérülés, felszíni szerelvények sérülése, ill. leaszfaltozása esetén - amennyiben az a közmű vezetéképítésre vezethető vissza - az építés kivitelezője a felelős.

-Amennyiben más nyomvonal jellegű építmény építése során a gázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerült költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik.

**A HIÁNYPÓTLÁSKOR BENYÚJTOTT, ÚTÉPÍTÉS KERESZT SZELVÉNY FIGYELEMBEVÉTELÉT KÉRJÜK!**  
Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes, kizárólag a társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő

gázvezetékekre vonatkozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

*Nincs rögzített adat.*

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű  
Társaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2022.06.28.

Ügyintéző neve:

Kiss Anikó (450652358)

Ügyintéző telefon:

20-4406933

Ügyintéző email cím:

kiss.aniko@mvm.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.07.04.

Ügyintéző neve:

Gaál Péter (712453440)

Ügyintéző telefon:

06705021047

Ügyintéző email cím:

gaal.peter@trvzrt.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

/ HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT

Átadás időpontja: 2022.07.27.

*Az érintettség megadását követően határidőre nem adott meg nyilatkozatot.*

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2022.07.27.

Ügyintéző neve: Gaál Péter (712453440)

Ügyintéző telefon: 06705021047

Ügyintéző email cím: gaal.peter@trvzrt.hu

Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Kérelmező!

A tervezett létesítmény a Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű hálózatot érinti.

Kérjük betartani a mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatunkban foglaltakat.

Tisztelettel:

Gaál Péter

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2022.08.22.

Ügyintéző neve: Gaál Péter (712453440)

Ügyintéző telefon: 06705021047

Ügyintéző email cím: gaal.peter@trvzrt.hu

Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Kérelmező!

A tervezett létesítmény a Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű hálózatot érinti.

Kérjük betartani a mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatunkban foglaltakat.

Tisztelettel:

Gaál Péter

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fájlazonosító:          | 3618637                                                    |
| Fájlnév:                | 207628968 - Fodor István EV., Sülysáp, út,<br>csapadék.pdf |
| Típus:                  | Dokumentum                                                 |
| Rögzítés időpontja:     | 2022.07.27.                                                |
| Rögzítő neve:           | Gaál Péter (712453440)                                     |
| <b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b> | Vodafone Magyarország Zrt.                                 |

/ ÉRINTETTSÉG

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Érintett:                 | Nem                           |
| Rögzítés dátuma:          | 2022.06.28.                   |
| Ügyintéző neve:           | Károlyi Éva Ágnes (510031501) |
| Ügyintéző telefon:        | 06703191814                   |
| Ügyintéző email cím:      | evakarolyi@yahoo.com          |
| Kifejtés:                 |                               |
| <i>Nincs kiegészítés.</i> |                               |

Dátum: Gyöngyös, 2022.06.30.  
Ügyintéző: Éger Botond Szilamér  
E-mail: gyongyosiregioekozmu@mvm.hu  
Levélcím: 3201 Gyöngyös, Pf.: 48

**Fodor István EV.**  
E-közmű azonosító: 207628968

**Tárgy:** Közmű üzemeltetői nyilatkozat

**Tisztelt Cím!**

Az E-közmű rendszerben benyújtott „Sülysáp, Vasút u. 80. sz. előtti gyalogos átkelési pont” tárgyú kérelemben meghatározott munkák érintik Társaságunk üzemeltetésében lévő 0,4kV szabadvezeteki hálózat biztonsági övezetét.

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján:

„6. § (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is” „- biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed:

a) föld feletti szabadvezeték esetében:

ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter,

af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett

átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

c) föld feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges feszültségig 2,5 méter és 1,25 méter vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vagy a különleges biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült,

d) föld feletti vezeték végpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden irányban mért, a feszültségszinttől függően az a), b) és c) pontban meghatározott távolságokra lévő függőleges síkokig is kiterjed.

(2) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően

a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter, a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed.”

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetők el.

**MVM Émász Áramhálózati Kft.**

Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.

Cgsz: 05-09-013453; Adószám: 13804495-2-05

Nyilvántartó Bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36 20/30/70/1 474 9999

E-mail: [ugyfelszolgalat@mvm.hu](mailto:ugyfelszolgalat@mvm.hu)

Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 700

[www.mvmemaszhalozat.hu](http://www.mvmemaszhalozat.hu)

**A tervezett munkálatokhoz az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk:**

- Nyilatkozatunk az E-közmű rendszer által kiadandó Közműnyilatkozathoz készült, felhasználni csak azzal együtt, annak részeként lehet!
- A hálózataink biztonsági övezetében kivitelezési munkák csak a társaságunk által kiadott munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában végezhetők. Ennek érdekében a munkálatok tervezett megkezdése előtt legalább 20 nappal a kivitelező köteles a munkakezdést elektronikus levélben bejelenteni a [regiolevezes.gyongyos@mvm.hu](mailto:regiolevezes.gyongyos@mvm.hu) e-mail címre.
- Hálózataink biztonsági övezetében csak kellő körültekintéssel, kézi erővel végzett földmunka végezhető.
- A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben meghatározott tilalmakat és korlátozásokat.
- Jelen nyilatkozatunk a keltezésétől számított 1 évig érvényes.
- A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett és érvényes engedélyekkel rendelkező kiviteli tervek alapján kezdhetők meg!
- A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
- Kábelsértés esetén a 06-/20/30/70/1 474 9999- es telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót!

Tisztelettel:



Vonnák György  
üzemviteli műszaki irányító

MVM Émász Áramhálózati Kft.



Rozina Roland  
senior üzemi munkatárs

MVM Émász Áramhálózati Kft.

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

A tájékoztatók a <http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetők el.

**MVM Émász Áramhálózati Kft.**

Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.

Cgsz: 05-09-013453; Adószám: 13804495-2-05

Nyilvántartó Bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36 20/30/70/1 474 9999

E-mail: [ugyfelszolgalat@mvm.hu](mailto:ugyfelszolgalat@mvm.hu)

Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 700

[www.mvmemaszhalozat.hu](http://www.mvmemaszhalozat.hu)

**Fodor István EV.**  
**részére**

**Mende**  
Gárdonyi Géza utca 48.  
2235

Iktatószám: nyf/4-442/2022.

Tárgy: Közműegyeztetési nyilatkozat Süllyap, Vasút u. 80. sz. előtti gyalogos átkelési pont tárgyában.

Ügyintéző: Gaál Péter

E-mail: gaal.peter@trvzrt.hu

Hiv.sz.: 207628968 - e-közmű

Önök ügyintézője: Fodor István

E-mail: fodoristvan.eva@gmail.com

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra hivatkozni!

***Tisztelt Címzett!***

A tárgyban megnevezett létesítmény megvalósításához szükséges, Társaságunkhoz 2022.06.26. napján beérkezett közműegyeztetésre vonatkozó megkeresésükre, az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A benyújtott *Garbacz Ádám* tervező által készített *GA/1083/T* munkaszámú tervdokumentációban szereplő *Süllyap, Vasút u. 80. sz. előtti gyalogos átkelési pont* az üzemeltetésünkben lévő közüzemi ivóvíz és szennyvíz víziközmű-rendszert

**érinti.**

Az e-közmű rendszerben, illetve a tervegyeztetés során feltüntetett közműnyomvonalak tájékoztató jellegűek. A pontos nyomvonalak meghatározásához kézi földmunkával kialakított kutatófeltárás szükséges.

A munkavégzés során az alábbi szabályokat, előírásokat maradéktalanul be kell tartani:

- A megvalósítás során alkalmazni kell a vízbázisok, vízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet **védőtávolságokra vonatkozó** rendelkezéseit.
- A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani. A munkaterület átadási-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót Társaságunk részére meg kell küldeni.
- Kivitelezés alatt ellenőrzési, illetve észrevételezési jogunkat fenntartjuk, a munkavégzés az észrevételek betartásával folytatható.
- A vezetékek védelméről az MSZ 7487-2/1980-ban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Az üzemeltetésünkben lévő közműveket érintő **munkavégzés időtartamára Társaságunktól 8 nappal a kivitelezés megkezdését megelőzően a munkavégzéshez szükséges szakfelügyeletet meg kell rendelni! Szakfelügyelet hiányában kivitelezés a közműveinket érintő területen nem végezhető!** A szakfelügyelet írásban történő

- megrendelésének tartalmaznia kell a munkavégzés helyét, a munkát végző társaság, a Felelős Műszaki Vezető, a munkát irányító személy adatait, a munka tervezett kezdési és befejezési idejét, a kiadott közműegyeztetési nyilatkozat számát, illetve a munkavégzésre feljogosító engedély számát, érvényesség idejét, a kiadó hatóság megnevezését, valamint a költségviselés helyét (bankszámlaszám).
- Nyomvonalas létesítmények nyomvonalát helyi közműfeltárás alapján, a munkavégzés megkezdése előtt helyi képviselőnkkel egyeztetni kell.
  - Feltárt vezetékszakaszok fagyvédelméről a kitakarás ideje alatt gondoskodni kell.
  - Amennyiben a tervezett létesítmény tűzcsapot, illetve közkifolyót érint, azokat át kell helyezni, a tűzcsapot kitörésbiztos föld feletti kivitelűre kell cserélni. Az építés, rekonstrukció során esetlegesen érintett egyéb víziközmű szerelvényeket (pl. fedlapok, csapszekrény) a tervezett létesítmény talaj, burkolat szintjébe kell emelni.
  - Ivóvízvezeték esetében a megfelelő (min 1,0 m) takarásról gondoskodni kell. Szennyvízvezeték esetében rövid szakaszon, az üzemmérnökséggel egyeztetve mechanikus védelem – burkolat vagy védőcső – alkalmazásával csökkenthető a minimális takarási mélység.
  - Amennyiben a létesítmény megvalósítása következtében az előírt védőtávolság vagy takarási mélység nem biztosítható, úgy az üzemelő közmű kiváltásáról gondoskodni kell, azt Társaságunkkal egyeztetve, külön eljárás keretén belül kell megvalósítani. A változást az e-közmű rendszernek megfelelő nyíltárkos geodéziai beméréssel dokumentálni kell!
  - Burkolattípusváltás, fenntartási időszak alatti bontási tilalom, vagy a hálózat műszaki állapota, elhelyezkedése azt indokolja, Társaságunkkal egyeztetve gondoskodni kell a vezetékek kiváltásáról!
  - A burkolatépítéssel érintett szakaszon, ott, ahol a víziközmű-csatlakozás kialakítása az ingatlanon belül nem megoldott, a bekötővezetéseket a közúti úrszelvény külső széléig ki kell építeni, úgy, hogy a később létesítendő bekötés burkolatbontással ne járjon, amelyről nyíltárkos geodéziai bemérést át kell nyújtani Társaságunk részére.
  - Bármilyen víziközmű szerelvény aszfaltnal történő elfedése TILOS!
  - A munkálatok végzése során talált, de a tervdokumentációban vagy az e-közmű térképrendszerében nem szereplő, vélhetőleg Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű-vezetéseket, szerelvényeket, műtárgyakat be kell jelenteni a területileg illetékes Üzemmérnökségen, vagy a lent megjelölt kapcsolattartónak.
  - A közműhálózat és bekötővezetékek munkaidőn túli őrzéséről vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
  - A munkálatok ideje alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is) a munkaterületen kell tartani.
  - A kivitelező köteles bármely rongálást/vezetékhibát azonnal jelezni Társaságunknak a +36/80 205-157-es telefonszámon, valamint a megadott kapcsolattartóknak!
  - A műszaki átadás-átvételi eljárásról Társaságunkat értesíteni szükséges.
  - A kivitelezés során okozott károkért Társaságunk felelősséget nem vállal, adott esetben anyagi kártérítési igényrel él!

# TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

## ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Előírt szakfelügyeletünk igénybevétele nélkül megvalósított létesítmény átadásához, üzembehelyezéséhez nem járulunk hozzá.

### Kapcsolattartók, szakfelügyelet megrendelése:

TRV Zrt. Nyugati Régió Főmérnökség.

Fehér Pál vízhálózati ágazatvezető;

Králik Szabolcs szennyvízkezelési ágazatvezető;

Tel.: 70/685-9312

Tel.: 30/467-5132

**Csapadékvíz a szennyvízelvezető-rendszerbe nem vezethető!**

Fent nevezett létesítmény megvalósulása ellen, a leírtak maradéktalan betartása mellett, kifogást nem emelünk.

Nyilatkozatunkat közműegyeztetés céljából 1 példányban adtuk ki, mely **1 évig érvényes**.

Debrecen, 2022. július 26.

Tisztelettel:

**Bálint Ferenc**  
műszaki főmunkatárs

**Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.**

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 11265832-2-16

\*47\*

**Balázs István**  
hatósági és adatszolgáltatási  
csoportvezető